

Warszawa dn. 18.12.2017 r.



POLSKIE SIECI ELEKTROENERGETYCZNE S.A.
ul. Warszawska 165
05-520 Konstancin Jeziorna

Adres korespondencyjny: **ENPROM Sp. z o.o. Biuro Projektów**
ul. Krakowska 49
32-065 Krzeszowice

Dotyczy: linii elektroenergetycznej 400 kV relacji Piła Krzwina-Plewiska (150791).

Odpowiadając na pismo nr EN/P/1853/22-11/17 z dnia 22.11.2017 r. (wpłynęło w dniu 28.11.2017 r.) dotyczące zaopiniowania planowanej trasy przebiegu projektowanej napowietrznej dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kV relacji Piła Krzewina-Plewiska informuję, że Szefostwo Służby Ruchu Lotniczego Sił Zbrojnych RP, w zakresie swoich kompetencji, nie zgłasza uwag ani zastrzeżeń do proponowanego przebiegu trasy przedmiotowej inwestycji. Oznakowanie przeszkodowe linii 400 kV (przewody oraz słupy podporowe) nie jest wymagane.

O wybudowaniu przedmiotowej linii 400 kV należy powiadomić pisemnie (oraz pocztą elektroniczną) Szefostwo Służby Ruchu Lotniczego Sił Zbrojnych RP, zgodnie z § 2.2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie sposobu zgłaszania i oznakowania przeszkód lotniczych (Dz.U. Nr 130, poz. 1193 z późn.zm.), przywołując numer ewidencyjny: **17574**. Formularz zgłoszenia wybudowania obiektu do Szefostwa Służby Ruchu Lotniczego Sił Zbrojnych RP, dostępny jest na stronie internetowej: www.ssrlszrp.wp.mil.pl (zakładka „do pobrania”).

W powyższej opinii uwzględnione zostały: ograniczenia wysokości zabudowy dla obiektów lotniskowych lotnictwa państwowego oraz elementy przestrzeni powietrznej wykorzystywane przez państwowe statki powietrzne.

SZEF

wz. płk Paweł BRATKOWSKI