

Dopiewo, dnia 30.05.2018r.

Nr sprawy ROA.271.20.2018

Do wszystkich uczestników postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dopiewo – budowa chodnika na ul. Bukowskiej od ul. Północnej do ul. Wiśniowej .

1. Działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych przekazujemy treść pytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1. Proszę o udostępnienie na stronie internetowej zamówienia, zatwierdzenia projektu stałej organizacji ruchu wraz ze skanem projektu będącego załącznikiem do ww. zatwierdzenia opieczetowanego przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu.

Odpowiedź :

Budowa chodnika na ul. Bukowskiej od ul. Północnej do ul. Wiśniowej nie wymaga zmiany istniejącej stałej organizacji ruchu.

Pytanie nr 2. Przedmiar robót w dział nr 1.1.4 Murek oporowy poz. nr 18 mówi o wykonaniu muru oporowego prefabrykowanego z elementów żelbetowych w ilości 74,50 mb.

Uprzejmie proszę o podanie dokładnych wymiarów muru oporowego jaki należy zastosować do w/w postępowania oraz proszę o załączenie przekroju konstrukcyjnego wymaganego muru.

Odpowiedź :

Należy wykonać ścianę oporową prefabrykowaną typu L, o wysokości 180 cm, grubości ścianki 12cm u góry i 15cm na dole i długości stopy 105cm. Ściana powinna być posadowiona 80cm poniżej powierzchni terenu.

Pytanie nr 3. Zgodnie z Art. 38 ust.1 prawa zamówień publicznych:

Proszę o udostępnienie na stronie internetowej zamówienia:

1. zatwierdzenia projektu stałej organizacji ruchu wraz ze skanem projektu będącego załącznikiem do ww. zatwierdzenia opieczetowanego przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu.
2. Zatwierdzenia projektowanej geometrii wraz ze skanem projektu będącego załącznikiem do ww. zatwierdzenia opieczetowanego przez ZDP Poznań.
3. Uzgodnień branżowych dotyczących rozwiązań projektowych i potwierdzeń braku kolizji (uzgodnienia z gestorami sieci, pozwolenie wodnoprawne wraz załącznikami).
4. Decyzji o pozwoleniu na budowę wraz z załącznikami.

Odpowiedź :

Ad. 1. Budowa chodnika na ul. Bukowskiej od ul. Północnej do ul. Wiśniowej nie wymaga zmiany istniejącej stałej organizacji ruchu.

Ad. 2. Zatwierdzenie projektowanej geometrii wraz ze skanem projektu będącego załącznikiem znajduje się w pliku o nazwie PB_Bukowska.pdf

Ad. 3. Uzgodnienia branżowe znajdują się w pliku o nazwie PB_Bukowska.pdf.

Ad. 4. Zaświadczenie o braku sprzeciwu dotyczącego zamiaru przebudowy znajduje się w pliku o nazwie PB_Bukowska.pdf.

Pytanie nr 4. Zgodnie z Art. 38 ust.1 prawa zamówień publicznych:

Proszę o udostępnienie na stronie internetowej zamówienia:

1. Profilu podłużnego projektowanego chodnika.
2. Wszystkich plików rysunkowych w formie edytowalnej. Zwracamy uwagę, że na stronie umieszczono uszkodzony plik planu sytuacyjnego w formie edytowalnej (dwg).

Odpowiedź :

Ad. 1. Profil podłużny znajduje się w pliku podłużny_Bukowska.zip

Ad. 2. Wszystkie pliki rysunkowe w wersji edytowalnej znajdują się w pliku o nazwie Bukowska_DWG

2. Ze względu na powyższe wyjaśnienia, uzupełnienia i zmiany SIWZ, które są integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Zamawiający zmienia termin składania ofert do dnia **08.06.2018r. do godz. 11.00, termin otwarcia dnia 08.06.2018r. godz. 11.45.**


Wójt
mgr Adrian Napierała